

**אגף מים ביוב ותיעול**

י"ב כסלו, תשפ"ב
16/11/2021
840198

דו"ח איכות מים תלת חודשי לחודשים יולי – ספטמבר 2021

בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות מס' 75 (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001).

הרינו להביא בזאת לידיעת צרכני המים במודיעין עילית
דו"ח תלת חודשי המפרט את איכות המים בהתאם לבדיקות שבוצעו ברשת העירונית.

הדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות והכימיות לחודשים 1.7.21 – 30.9.21 :

סוג בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מס' דגימות תקינות	אחוז דגימות תקינות	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
שגרתית	רשת	96	101	105%	100	99%	1	1%
שגרתית	חיבור מקורות	12	12	100%	12	100%	0	0

עקב דגימות לא תקינות, בוצעו בפועל דגימות נוספות שיצאו תקינות

ממצאי הדו"ח אינם מצביעים על חריגות באיכות המים.

צרכנים המבקשים פרטים נוספים יוכלו לעיין בדוח המפורסם במחלקת המים בעירייה 073-2347470