



י"ב חשון, תשפ"ה
13 נובמבר, 2024

לכבוד

משתתפי מכרז פומבי מס' 18/2024

לאספקת והתקנת גנרטורים לעיריית מודיעין עילית

הנדון: הודעה מס' 1 - מענה לשאלות הבהרה ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות

בשם עיריית מודיעין עילית (להלן: "העירייה"), להלן יפורטו הודעות העירייה והתשובות לשאלות ההבהרה שנשאלו במסגרת הליך ההבהרות. תשובות אלה, והשינויים הנובעים מהן, מחייבים את המציע כאילו נכתבו במסמכי המכרז המקוריים - והאמור בהן מהווה חלק בלתי-נפרד ממסמכי המכרז ומהסכם ההתקשרות שיחתם עם מציע זוכה.

1. דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז:

המועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום ה' 21.11.2024, בשעה 14:00.

2. **תשומת לב המציעים לעדכון תנאי הסף שבסעיף 3.3 למסמך א' למסמכי המכרז בהתאם**

לנוסח המפורט במענה לשאלה 4 בטבלה שלהלן.

תשובה	השאלה	סעיף	עמוד	מס"ד
חיובי	האם בדיקה בעומס דמה במפעל ובדיקה בעומס מקומי באתר הלקוח מקובלת?	2.5	מכר ז	1.
חלקם רק להפסקות חשמל וחלקם גם לשבתות וחגים. אין שינוי במסמכי המכרז.	נבקש הבהרה על סעיף זה, האם הגנרטורים מיועדים לעבוד בעבודה רציפה/עבודות בשבתות ובחגים/עבודה בהפסקות חשמל בלבד?	3.2	מכר ז	2.
מאושר להאריך ל-120 יום בלבד.	בישראל לא מוגדר תקן פליטה לגנרטור דיזל ולכן הספקים השונים אינם מחזיקים גנרטור מסוג זה, האם ניתן להאריך את תקופת הביצוע ל 150 ימים ?	7.5	מכר ז	3.
תנאי הסף שבסעיף 3.3 למסמך א' למסמכי המכרז יתוקן. במקום האמור בתנאי הסף, יבוא הנוסח כדלקמן: י"היצרן המוצע הינו חברה ישראלית, אמריקאית (ארה"ב) או מערב אירופאית, מייצרת בעצמה את	רובם של המנועים מיוצרים היום במזרח הן קמינס, פרקינס ואחרים מייצרים בהודו ובסין. לדעתנו ההגבלה למערב אירופה. בישראל וודאי שמנועים ומחוללים לא מיוצרים.	3.3	מכר ז, עמ' 5.	4.

תשובה	השאלה	סעיף	עמוד	מס"ד
<p>כלל רכיבי הגנרטור הכוללים מנוע, מחולל, בקר וחופה (למעט חופה סופר מושתקת המיוצרת בארץ) ומבצעת את הבדיקות בעצמה לאחר הרכבת המכלול כולו."</p>				
<p>התשלום יהיה בהתאם להוראות לעניין תשלום נדחה שבחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017.</p>	<p>תנאי תשלום: ובאם אין מימון משהב"ט מה קורה? ובאם לוקח 12 חודש?</p>	5.4	הסכום	.5
<p>במסגרת המכרז הנוכחי אין התקשרות לשירות, השירות יבוצע באמצעות זכיין לשירות.</p>	<p>הארכת שירות – אין בכתב הכמויות סעיף לשירות – כך שלא ברור הארכת השירות.</p>	7.2		.6
<p>מאושר להאריך ל 120 יום בלבד.</p>	<p>אספקה ב-45 יום, לא ניתן לביצוע בהתאם למפרט למלאי בארץ והדרישות זמן אספקה משוער 4-5 חודשים</p>	7.5		.7
<p>1. הבקשה מתקבלת. 2. הבקשה נדחית. 3. הבהרה- יומצא עותק מפוליסת הביטוח ללא חלקים מסחריים ו/או חלקים שאינם רלוונטיים להתקשרות.</p>	<p>1. לאחר המילים: "ו/או העירייה" יבוא: "בהתאם להרחבי השיפוי שלהלן" 2. במקום 100,000 ₪ יבוא 750,000 ₪. 3. יש לבטל את הסעיף. יומצא אישור ביטוח ולא פוליסות.</p>	12.2.1 12.2.8 12.3	ביטוח	.8
<p>1. הבקשה מתקבלת. 2. הבקשה מתקבלת. חלקית- המילים "כל עוד עלולה להיות לספק אחריות על פי</p>	<p>1. מבוקש למחוק את המילה "כל" בשורה הראשונה. 2. מבוקש להחליף את המילים "כל עוד עלולה להיות לספק אחריות על פי</p>	12.1	36	.9



תשובה	השאלה	סעיף	עמוד	מס"ד
יוחלפו הדין", "למשך תקופה נוספת של 5 שנים ממועד סיום ההתקשרות".	הדין", במילים: "למשך תקופה נוספת של 3 שנים ממועד סיום ההתקשרות".			
הבקשה מתקבלת – ראו מענה לשאלה מס' 8.	לאחר המילים "ו/או העירייה", מבוקש להוסיף: "בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט בסעיפים שלהלן".	12.2.1	36	10.
הבקשה נדחית.	מבוקש למחוק את המילים "ו/או עובדים של הנ"ל".	12.2.2	36	11.
הבקשה מתקבלת.	מבוקש למחוק את המילים "ועובדיה".	12.2.5	36	12.
הבקשה נדחית.	לאחר המילים "חריג רשלנות רבתי", מבוקש להוסיף: "(ככל שקיים)".	12.2.6	36	13.
הבקשה נדחית.	מבוקש למחוק את הסעיף במלואו. ההוראה מהווה מניעה מלגשת למכרז. לא ניתן בשום אופן להתחייב לסכומי השתתפויות עצמיות. מדובר בסכום נמוך שאינו משקף את תנאי שוק הביטוח כיום, מה גם שסכומים אלה עשויים להשתנות ולעלות מדי תקופת ביטוח.	12.2.8	36	14.
1.הבקשה נדחית. 2.הבקשה מתקבלת. 3.הבקשה נדחית. 4.הבקשה נדחית.	1.מבוקש להחליף את המילה "שתימסר", במילה "שתישלח". 2. מבוקש להחליף את המילה "ו/או" בשורה השנייה, במילה "או". 3. מבוקש להחליף את המילים "במכתב רשום", במילה: "בכתב". 4. מבוקש להחליף את המילים "60 יום לפחות", במילים "30 יום".	12.2.1 0	36	15.
1. הבקשה נדחית. 2. הבקשה מתקבלת חלקית, בסייפא יתווספו המילים: "או נוסח מקביל לר".	1. מבוקש להחליף את המילים: "לא יפחת מהיקף הכיסוי", במילה: "ייערך". 2.מבוקש להחליף את המילים "התקפות במועד התחלת הביטוח", במילים: "או נוסח מקביל של מבטחת אחרת".	12.2.1 2	37	16.



תשובה	השאלה	סעיף	עמוד	מס"ד
למעט זה אין שינוי בסעיף.				
הבקשה נדחית	1. מבוקש להחליף את המילים "ביטוח הספק יכסו", במילים: "ביטוח אחריות כלפי צד ג' של הספק יכסה." 2. לאחר המילים "פריקה, טעינה", מבוקש להוסיף: "מכלי רכב." 3. מבוקש למחוק את המילים "מכשירי הרמה, הקמה ופירוק".	12.2.1 3	37	.17
הבהרה- יומצא עותק מפוליסת הביטוח ללא חלקים מסחריים ו/או חלקים שאינם רלוונטיים להתקשרות	מבוקש למחוק את הסעיף במלואו. יומצא אישור ביטוח חתום בלבד.	12.3	37	.18
1. הבקשה נדחית. 2. הבקשה מתקבלת. 3. הבקשה נדחית. 4. הבקשה מתקבלת.	1. מבוקש להחליף את המילים "עם החתימה על הסכם זה", במילים: "לפני מועד תחילת השירותים נשוא הסכם זה". 2. מבוקש למחוק את המילה "כל" בשורה החמישית. 3. מבוקש להחליף את המילים "לא יאוחר מ- 14 יום לפני מועד תום", במילה "בתום". 4. מבוקש להחליף את המילים "ולמשך כל התקופה בה התחייב לערוך ביטוח", במילים: "ולעניין ביטוחים על בסיס מועד הגשת התביעה - יומצא אישור ביטוח חתום לתקופות נוספות למשך כל התקופה בה התחייב לערוך ביטוח לפי סעיף 12.1 לעיל וזאת לפי בקשת העירייה".	12.4	37	.19
הבקשה נדחית.	מבוקש להחליף את המילים "מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ- 2,000,000 ש"ח למקרה", במילים: "כלפי צד ג' בגבולות אחריות בסך של 500,000 ₪ לכלי למקרה ולתקופה".	12.6	37	.20
הבקשה נדחית.	1. מבוקש להחליף את המילה "לבצע", במילים "לפעול לביצוע".	12.7	37	.21

תשובה	השאלה	סעיף	עמוד	מס"ד
	2. מבוקש למחוק את המילה "כל" בשורה השביעית.			
הבקשה נדחית.	מבוקש למחוק את המילים "או כדי לשחרר את הספק מחובתו לשפות ו/או לפצות את העירייה בגין כל נזק שהספק אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין".	12.9	38	.22
1. הבקשה נדחית. 2. הבקשה נדחית.	1. מבוקש להחליף את המילים "ממלוא חבותו", במילה "מחבותו". 2. מבוקש למחוק את המילים "על הספק לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם".	12.10	38	.23
הבקשה נדחית.	לאחר המילים "ו/או נזק לרכוש", מבוקש להוסיף: "של הספק".	12.11	38	.24
הבקשה נדחית.	מבוקש למחוק את המילים " ו/או חברות בנות ועובדים של הנ"ל". לא ניתן לכלול מלל זה באישור הביטוח, המבטחת של המציע לא מאשרת זאת. ההוראה מהווה מניעה מלגשת למכרז.	גורמים נוספים שייחשב למבקש האישור	40	.25
1.הבקשה מתקבלת כחלופה נוספת. 2.הבקשה מתקבלת.	1. מבוקש להוסיף את המילים "משולב עם חבות המוצר בגבולות אחריות משותפים". 2. מבוקש למחוק קוד 312. לא ניתן לכלול קוד זה בביטוח צד ג' שוטף, אלא רק במסגרת פרק צד ג' בביטוח עבודות קבלניות.	צד ג'	40	.26
הבקשה מתקבלת כחלופה נוספת.	מבוקש להוסיף: "משולב עם צד ג' בגבולות אחריות משותפים".	חבות מוצר	40	.27
הבקשה נדחית	מבוקש לשנות ל- 30 יום.	ביטול/ שינוי	40	.28
סעיף 17 למסמך א' יתוקן בהתאם להוראות סעיף 10 למסמך א' – העירייה רשאית לחייב את הכשיר השני להאריך את תוקף הצעתו.	קיימת סתירה בין הסעיפים. על פי סעיף 10, העירייה רשאית לחייב את הכשיר השני להאריך את תוקף הצעתו לתקופה של <u>כשנה</u> . על פי סעיף 17, הארכת תוקף הצעת הכשיר השני מעבר ל-6 חודשים כפופה להסכמתו.	17+10	13	.29



תשובה	השאלה	סעיף	עמוד	מס"ד
לתקופה של עד שנה נוספת.				
אחריות של שנה ללא תלות של שעות עבודה, ובנוסף אחריות של 3 שנים או 1000 שעות עבודה במסגרת האחריות – המוקדם מביניהם.	האמור בסעיף בנוגע לתקופת ותנאי האחריות אינו ברור. האם מדובר באחריות של שנה או אחריות של 3 שנים (או 1000 שעות לחילופין)?	3.1	32	.30
זהו הסכם להזמנת טובין ומתן שירותים, על כן עילות ביטול ההסכם הינן רחבות ובהתאם לשיקול דעת העירייה. לאור האמור, אין שינוי במסמכי המכרז.	זכות העירייה לביטול ההסכם בס"ק 8.1.1 על כל מקרה של אי מילוי התחייבות היא רחבה מאד ולא מידתית. זכות העירייה לביטול ההסכם במקרה של הפרה יסודית (ס"ק 8.1.3) היא סבירה ולכן נבקש להסתפק בה ולמחוק את ס"ק 8.1.1.	8.1	34	.31

על המציע לצרף להצעתו מסמך זה ולחתום עליו באמצעות מורשי חתימה בתחתית כל עמוד. מובהר כי אין שינוי בסעיפי המכרז ומסמכיו אשר לא שונו במפורש במסגרת הודעה זו.

בכבוד רב,

שרה בוימל

אחראית מכרזים וחוזים